



ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 мая 2010 года

№ 2

Об утверждении нормативов
водоотведения (сброса) по составу
сточных вод

В целях недопущения превышения предельно допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в р. Томь, обеспечения надежной работы очистных сооружений в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" от 12.02.1999 N 167, Уставом города Томска, постановлением Мэра города Томска от 01.03.2001 № 107 «Об утверждении нормативов допустимых величин показателей (ДВП) состава и свойств сточных вод», Положением о департаменте городского хозяйства администрации города Томска, утверждённым решением Думы города Томска от 23.06.2009 № 1253, решением Думы г. Томска "О Порядке установления лимитов водопотребления и водоотведения, а также нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод абонентам организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования "Город Томск" № 1367 от 01.12.2009 года.

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему канализации и на очистные сооружения г. Томска, согласно приложениям №1, №2, №3, №4.

2. Установить действие настоящих нормативов на срок 6 месяцев с момента утверждения распоряжения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

В.М. Черноус

Н.А. Глебович

НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД, ПРИНИМАЕМЫХ
ОТ АБОНЕНТОВ МУП «ТОМСКИЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ НА ГОРОДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация (ДК), мг/л
1. Взвешенные вещества	235
2. БПК полн.	165,5
3. Сухой остаток	501
САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛПВ	
4. Нитраты	1,36
5. Фосфаты (по фосфору)	2,0
6. Хлориды	50,4
7. Метанол	0,43
8. Мочевина	51,0
9. Магний	20,32
10. Кальций	73,6
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛПВ	
11. Сульфаты	44,4
12. Азот аммонийный солей	20,0
13. Нитриты	0,068
14. СПАВ	0,94
15. Железо общее	0,65
16. Никель	0,01
17. Свинец	0,02
18. Медь	0,0275
19. Цинк	0,018
20. Формальдегид	0,30
21. Кадмий	0,05
22. Бутанол	0
23. Алюминий	0,08
24. Хром шестивалентный	0,1
25. Титан	0,1
26. Силикаты	4,71
27. Бензол	0,0125
28. Полиакриламид	1,5
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛПВ	
29. Нефтепродукты	1,6
30. Фенолы	0,02
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛПВ	
31. Толуол	0,0125